



Friedrich Schroeder GmbH & Co. KG  
Hönnestraße 24  
58809 Neuenrade

Metallzugversuch DIN EN ISO 6892-1

Datum: 17.03.2023

Bezeichnung : Betonstahl - Hülse - Betonstahl  
Artikel-Nr. : Muster  
Werkstoff : 1.4462 Duplex  
Gesamtlänge : -/  
Abmessung : Ø20 - M20 - Ø20  
Lieferant : Fa.Schroeder NL  
Kunde : Fa.Schroeder NL  
Prüfer : Suerbier  
Tag der Prüfung : 17.03.2023  
Bemerkung :  
Prüfgeschwindigkeit :

Nr.	Probennummer	l <sub>0</sub> mm	S <sub>0</sub> mm <sup>2</sup>	R <sub>m</sub> MPa	F <sub>m</sub> N	Bemerkung
1	1	417.0	314.16	668	210014	Einsch.Betonstahl-Gewinde
2	2	417.0	314.16	658	206684	Einsch.Betonstahl-Gewinde
3	3	417.0	314.16	675	212152	Einsch.Betonstahl-Gewinde

OSG

USG

